

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Новосибирский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками
потребителей и энергоснабжением

630001, г. Новосибирск, ул. Холодильная, 18/2, тел: 8(383) 349-19-07, факс: 203-38-72

**ПРОТОКОЛ № 31-531/юл
об административном правонарушении**

27 ноября 2017 г.

дата составления протокола, время

г. Новосибирск, ул. Холодильная, 18/2

место составления протокола

Я, главный государственный инспектор Новосибирского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Родионов Г.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что в ходе проведения административного расследования в отношении СНТ «Маяк» ИНН 5408123086 на основании обращения Крестининой О.А., при проверке эксплуатации электроустановок СНТ «Маяк» в Советском районе г. Новосибирска выявлены нарушения в области государственного энергетического надзора

(наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения)

а именно:

СНТ «Маяк» не имеет на кабельную линию 10 кВ от ЯКНО ТП-11Ч до опоры № 1/1 следующую техническую документацию:

- проект кабельной линии;
- кабельный журнал;
- акты строительных и скрытых работ с указанием пересечения и сближения кабеля со всеми подземными коммуникациями;
- акты на монтаж кабельных муфт;
- акты приемки траншей, труб;
- акты осмотра кабеля перед зарытием;
- протоколы испытания изоляции КЛ повышенным напряжением после прокладки.

Нарушен п. 2.4.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП).

Кабельная линия 10 кВ от ЯКНО ТП-11Ч до опоры № 1/1 не имеет паспорта. Нарушен п. 2.4.5. ПТЭЭП.

Кабельная линия 10 кВ от ЯКНО ТП-11Ч до опоры № 1/1, открыто проложенная по железобетонному забору, не снабжена бирками. Нарушен п. 2.4.5. ПТЭЭП.

Кабельная линия 10 кВ от ЯКНО ТП-11Ч до опоры № 1/1, открыто проложенная по железобетонному забору ниже 2 метров от поверхности земли, механически не защищена. Нарушен п. 2.3.15. Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ).

СНТ «Маяк» имеет воздушную линию 10 кВ. При осмотре ВЛ-10 кВ выявлены следующие нарушения ПТЭЭП:

- в пролете опор № 12- № 15 в непосредственной близости от проводов имеются деревья и кустарники. Нарушен п. 2.3.17. ПТЭЭП;
- опора № 14 имеет наклон. Нарушен п. 2.3.11. ПТЭЭП;
- на деревянной опоре 1А (отпайка от опоры № 17) видны следы загнивания, рязрядники отключены, коммутационная аппаратура выведена из работы (соединение отпайки выполнено шлейфами без разъединителя). Нарушен п. 2.3.11. ПТЭЭП;

- ВЛ-10 кВ (отпайка от опоры № 17) в пролете опор № 2 - № 4 линия проходит над участками СНТ «Прибой», в пролете опор № 4 - № 9 линия проходит над участками и строениями СНТ «Маяк». Нарушены п. 2.3.11. ПТЭЭП и п. 2.5.217. ПУЭ.
- на деревянной опоре № 9 видны следы загнивания, рязрядники отключены. Нарушен п. 2.3.11. ПТЭЭП;

При проверке технической документации СНТ «Маяк» выявлены следующие нарушения:

- Жигалин А.Ю. назначен ответственным за электрохозяйство, до проверки знаний и присвоения группы по электробезопасности. Нарушен п. 1.2.7., п. 1.4.28. ПТЭЭП.
- не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство. Нарушен п. 1.2.3. ПТЭЭП.
- однолинейная схема электроснабжения не проверена на соответствие ответственны за электрохозяйство. Нарушен п. 1.2.6. ПТЭЭП.

Указанные правонарушения создают непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, так как СНТ «Маяк» эксплуатирует линию с нарушением правил, чем создает непосредственно угрозу жизни и здоровью людей.

Эксплуатация ВЛ-10 кВ в условиях угрозы жизни и здоровью граждан не допустима, в чем усматривается признак состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс), а именно: нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждено Минэнерго России 13.01.2003 № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 № 4145), Правила устройства электроустановок изд. 6 (Утверждено приказом Минэнерго СССР), Правила устройства электроустановок изд. 7. (Утверждено приказом Минэнерго от 20 мая 2003г № 187)

(событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения))

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
(гражданине, должностном лице):

(нужное подчеркнуть)

(для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации)

Дата рождения, место рождения:

(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность:

(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес места жительства (регистрации):

Семейное положение, кол-во иждивенцев

ежемесячный доход

Ранее к административной ответственности

(не привлекался; привлекался, когда)

Указанные сведения подтверждаю

(подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата)

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться

юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны.

(подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Полное наименование организации:

Садоводческое некоммерческое товарищество «Маяк»

Сокращенное наименование организации:

СНТ «Маяк»

Юридический адрес:

630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Морской, д. 27

Почтовый адрес:

630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Морской, д. 27

ИНН 5408123086

КПП 540801001

Председатель правления Посконин Алексей Викторович

полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, фамилия, инициалы, наименование должности руководителя (не привлекался; привлекался, когда)

Ранее к административной ответственности

(не привлекался; привлекался, когда)

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя

(нужное подчеркнуть) (фамилия, инициалы, место работы, должность)
для представителя - реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решения общего собрания акционеров и т. д.), данные ордера (для адвоката)

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса

(подпись, фамилия, инициалы, дата)
Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):

(нужное подчеркнуть)

1.

Документ, удостоверяющий личность

(ФИО, адрес места жительства)

2.

(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)

(для юр. лица - полное наименование юр. лица, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия, имя, отчество, наименование должности руководителя)

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст., 25.2; 25.6 Кодекса

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

✓ в объяснении нарушителям закона

(подпись, фамилия, инициалы, дата, номер и дата документа, удостоверяющего подпись полномочного представителя)
Замечания по протоколу

✓

М.С.Б. А.В.
(подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела

Главный государственный инспектор
Родионов Г.А.
27.11.2017

Председатель правления
Посконин А.В.
27.11.2017 А.В.

должность, фамилия, инициалы, подпись
должностного лица, составившего протокол, дата)

(фамилия, инициалы, подпись физического лица,
законного (уполномоченного) представителя юридического лица, дата)

Протокол подписать отказался
(делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, отказ заверяется подписью лица, составившего протокол)

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости)

1.

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

2.

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 10.11.2017.
2. Определение об истребовании сведений, необходимых для рассмотрения дела об административном правонарушении от 10.11.2017.
3. Протокол осмотра ВЛ-10 кВ от 16.11.2017
4. Копия жалобы Крестининой О.А.
5. Копия уведомления о месте и времени составления протокола от 24.11.2017.
6. Копия устава СНТ «Маяк»
7. Однолинейная схема
8. Приказ №5 от 14.11.2017 о назначении ответственного за электрохозяйство
9. Копия удостоверения Жигалина А.Ю.
10. Договор на оперативно техническое обслуживание и эксплуатацию сети 10 кВ
11. Акт № 3602 разграничения границ и балансовой принадлежности сети от 18.11. 2014
12. Акт № 1759 разграничения границ и балансовой принадлежности сети от 28.04.2009

(распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт, предписание, приказ о назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности,

2.

доверенность на право представлять интересы юридического лица и др.)

Копию протокола об административном правонарушении получил

А.В. Посконин
(подпись, фамилия, инициалы)